



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Zápis o kontrole dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 23. dubna 2024.

Kontrolovaný subjekt : Janského 2194/77, bytové družstvo
Janského 2194 / 77
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ : 25674307

Kontrolu provedl : Jiří Tvrdik, technik Požární bezpečnosti s.r.o.

Kontrola byla provedena dne 23.4. 2024 v 8.00 hod. za účasti pana Buriana.

Kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 13 Zákona o požární ochraně č. 133/85 a § 12 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. Při nedodržení výše uvedeného zákona a vyhlášky hrozí při kontrole SPD (Státní požární dozor) peněžitá pokuta až do výše 500.000,-Kč.

Cílem kontroly bylo prověřit dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

Kontrolou bylo zjištěno :

1. Provedena fyzická preventivní kontrola objektu :

Suterén, schodiště : bez závad.

Suterén, sklepy vpravo od výtahu : obrazy, dřez, žehlicí prkno (tento prostor neslouží ke skladování).

Sklepy naproti výtahu : bez závad.

Suterén, dílna : bez závad.

Suterén, sklepy za výtahem : skříňka, kastrol (tento prostor neslouží ke skladování).

Suterén – přízemí : instalovaná zamčená mříž (klíče od mříže jsou shodné s klíčem od vchodu).

Přízemí, vchod, schodiště : bez závad.

1.patro : bez závad.

2.patro : bez závad.

3.patro : bez závad.

4.patro : bez závad.

5.patro : kostka (zúžená úniková cesta).

6.patro : židle (zúžená úniková cesta).

7.patro : krabice s botami, krabice (zúžená úniková cesta).

Strojovna výtahu : bez závad.

V objektu je instalováno mechanické požární odvětrávání schodiště, které je funkční.

V objektu je instalováno nouzové osvětlení, které je doplněno směrovými šipkami.

Označení elektrorozvaděčů samolepkou „Pozor elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji“ je provedeno.

Označení výtahu samolepkou „Výtah neslouží k evakuaci“ je provedeno.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

Hlavní uzávěr vody je ve vedlejším objektu.

Revize hasičích přístrojů, požárních vodovodů, nouzového osvětlení a odvětrávání schodiště byla provedena dne : 23.4.2024.

Dále je nutné udržovat volné únikové cesty, nesmí na nich být uložen a skladován materiál (hořlavý materiál, květiny apod.). Na základě níže citovaného zákona je nutno tento materiál z únikových cest odstranit. Dle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. V novelizovaném znění je v § 5 odst. 1 písm.b/ uloženo právníkům osobám a podnikajícím fyzickým osobám :

„udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají a udržovat přístupy k prostředkům požární ochrany“

v § 17 bodu 1 odst. C jsou fyzické osoby povinny :

„plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany“

dále v § 17 bodu 1 písm. A / jsou fyzické osoby povinny :

„počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení“

2. Kontrola dokumentace požární ochrany :

Dokumentace požární ochrany je kompletně zpracována a řádně vyvěšena.

Zpracoval : Jiří Tvrdík

osoba odborně způsobilá v PO

Číslo osvědčení : Z-372/96

Mobil : 725 076 222

Jiří Tvrdík
odborně způsobilá
osoba v PO
č. osvědčení Z-372/96